

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,

Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 12/1/9

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению**

«Детский сад №7 комбинированного вида»,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

в лице заведующего Пятаковой Валентины Николаевны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВРИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 12 от «24» января 2019 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД и ПР)

01.02.2019 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 19.02.2019 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., 21.02.2019 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Проведена плановая/выездная проверка

ВРИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майором внутренней службы Маренковым Николаем Николаевичем,

объект защиты – здание, помещения и территория муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного вида» /МКДОУ «Детский сад №7»/ по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Ленина, д.36а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад №7» Пятаковой Валентиной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения пищеблока.	Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	05.08.2019г	
2	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения прачечной.	Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	05.08.2019г	
3	Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта».	05.08.2019г	

4	Обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий». Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по пераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)», п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».	05.08.2019г	
5	Разместить пожарный пост в помещении не менее 15 м ² с естественным освещением.	«Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г., п.13.14.12.	05.08.2019г	
6	Разместить точечные дымовые извещатели в помещениях на расстоянии не менее 0.5 м. от электросветильников.	«Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г., п.13.3.6.	05.08.2019г	
7	Здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения обеспечить пожарными щитами.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.481. «Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложения №5».	05.08.2019г	
8	Обеспечить детский сад исправными огнетушителями.	«Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390, п.478: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки.	05.08.2019г	
9	Увеличить предел огнестойкости двери в помещении прачечной до EI 30.	СНиП 21.01.97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, п.5.14	05.08.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
майор вн. службы Маренков Н.Н.

« 21 » февраля 2019 года

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 21 » февраля 2019 года



(подпись)
М.Л.П.

Заведующий МКДОУ «Детский сад №7»
Пятакова В.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99